

АКТ

Проведения практической тренировки по обработке плана эвакуации на Случай возникновения пожара в МБДОУ « Ужурский детский сад № 1» «Росинка»

« 15 » октября 2020г.

Комиссия в составе: Устинова Ю.А. зам. зав. по АХР, И.В. Сотников дворник.

Составила настоящий акт о практической эвакуации людей из здания МБДОУ « Ужурский детский сад № 1» «Росинка» , расположенный по адресу: Красноярский край, г. Ужур, ул. Кооперативная 44.

Характеристика здания с пребыванием людей:

- 1.Этажность -2 этажа;
- 2.Колличество эвакуационных выходов – 11
- 3.Система оповещения о пожаре людей – звуковой сигнал;
- 4.Количество людей, подлежащих эвакуации –166
- из них детей-122

Время:

- Подачи звукового сигнала – 10:30
Срабатывания системы оповещения -10:30
Начала эвакуации из здания -10:32
Завершение эвакуации из здания -10:43
Окончание переклички эвакуируемых людей -10:45
Гр № 1 « Лютики» 5 чел, - 2.28
Гр № 2 «Огоньки» 13 чел, -2.16
Гр №3 «Маргаритки» 13 чел, 2.20
Гр №4 « Васильки» 7 чел, - 2.25
Гр №5 « Фиалки» 13 чел, -2.35
Гр №6 «Незабудки» 14 чел,- 2.13
Гр № 7 « Пиончики» 19 чел,2-.20
Гр № 8 « Тюльпанчики» 10 чел,2-.18
Гр № 9 «Цветик-семицветик» 9 чел,-2.37
Гр №10 « Одуванчики» 9 чел,- 2.40
Гр №11 « Подсолнушки» 11 чел,-2.23

Результаты эвакуации

- Фактическое время эвакуации людей –3 мин
Колличество эвакуированных – 166, из них- сотрудников – 44
Количество используемых эвакуационных выходов из здания –7

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет.

Оценка действий обслуживающего персонала: хорошо

Подписи членов комиссии: _____ Ю.А. Устинова

_____ И.В. Сотников